



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Красноярск

№ 6157/С

30 ноября 2017 г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (ОГРН 1022401253808, ИНН 2446004694), юридический адрес: 660910, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, д. 22, выявлены нарушения санитарного законодательства, что подтверждается актом проверки от 30.11.2017 г. № 6149, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения целостности напольного покрытия без дефектов, щелей и механических повреждений в помещениях рекреации 4 этажа, кабинете иностранного языка на 4 этаже, в обеденном зале, кабинете математики на 2 этаже.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

2. Нарушения требований п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемых уровней коэффициента пульсации освещенности в кабинете математики № 3-06, в кабинете русского языка № 3-02.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

3. Нарушения требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования классной доски в кабинете истории на 2-м этаже местным освещением (софиты).

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

4. Нарушения требований п. 5.2., 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения целостности учебнической мебели в учебном кабинете начальных классов № 3-09.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ гимназия № 10 и его руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю любым способом быстрой связи (E-mail: onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru., факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в срок до 01.08.2018 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть обжаловано.

Исполнитель

Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения
30 ноября 2017 г.

А.И. Лапина