



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

23 августа 2018 г.
с 09:00 до 10:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 16764

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора М.Р. Аккерта № 4055 от 31 июля 2018 г. по адресу: 663090, г. Дивногорск, ул. Бочкина, д. 22, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (МАОУ Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина).

Продолжительность проверки: с 06.08.2018 г. по 23.08.2018 г. 14 рабочих дней, 06.08.2018 г. с 11:45 до 12:30.

ЕРП 241800600221

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен, прилагаются уведомление о проведении проверки от 31.07.2018 г. № МА-46561 о вручении копии распоряжения о проведении проверки юридического лица от 31.07.2018 г. № 4055) директор МАОУ гимназия № 10 Дударева

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Есюнина Наталья Владимировна.

К проведению проверки привлечен специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» эксперт-физик лаборатории физических факторов Кирьянов А.Н.

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора МАОУ Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина Курило Н.В.

В ходе проведенной проверки зафиксировано: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор № 6151 от 30 ноября 2017 г. выполнено в установленный срок до 01.08.2018 г., а именно:

Е

1. Нарушения требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения целостности напольного покрытия без дефектов, щелей и механических повреждений в помещениях рекреации 4 этажа, кабинете иностранного языка на 4 этаже, в обеденном зале, кабинете математики на 2 этаже.

Нарушение устранено, обеспечена целостность напольного покрытия без дефектов, щелей и механических повреждений в помещениях рекреации 4 этажа, кабинете иностранного языка на 4 этаже, в обеденном зале, кабинете математики на 2 этаже.

2. Нарушения требований п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемых уровней коэффициента пульсации освещенности в кабинете математики № 3-06, в кабинете русского языка № 3-02.

Нарушение устранено, обеспечен нормируемый уровень коэффициента пульсации освещенности в кабинете математики № 3-06, в кабинете русского языка № 3-02, что подтверждается экспертным заключением № 6480 от 16.08.2018 г., выполненным на основании определения о назначении экспертизы № 6369 от 06.08.2018 г., протоколом измерений физических факторов № 122-1386 от 06.08.2018 г.

3. Нарушения требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования классной доски в кабинете истории на 2-м этаже местным освещением (софиты).


Нарушение устранено, классная доска в кабинете истории на 2-м этаже оборудована местным освещением (софит).


4. Нарушения требований п. 5.2., 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения целостности ученической мебели в учебном кабинете начальных классов № 3-09.

Нарушение устранено, обеспечена целостность ученической мебели в учебном кабинете начальных классов № 3-09.

Таким образом, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор № 6151 от 30 ноября 2016 г. выполнено в установленный срок, в полном объеме.


Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (не) внесена:


(подпись проверяющего,
руководителя группы)



(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол осмотра б/н от 06.08.2018 г., экспертное заключение № 6480 от 16.08.2018 г., протокол измерений физических факторов № 122-1386 от 06.08.2018 г., определение о назначении экспертизы № 6369 от 06.08.2018 г.

Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист-эксперт отдела надзора
за условиями воспитания, обучения
и питания населения
23 августа 2018 г.

 Н.В. Есюнина

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

 Дударева, директор МАОУ гимназии №10
«21» 09 2018 г.